

2016. 11. 16.

507-5h Előadó LE

ÉRKEZETT

2016. 11. 16.



**tigáz-dso**

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.  
www.tigazdso.hu  
5000 Szolnok, Thököly út 79.  
Telefon: +36 56 503-200 Fax: +36 56 503-213  
Iktatószám: **Vonalkód felett**  
Ügyintéző: Kiszner Ildikó  
Nyilvántartási szám: **342**

**Szászberek Község  
Polgármesteri Hivatal**

Szászberek  
Kossuth L. u. 197.  
5053

**Tárgy:** Szászberek Község településrendezési terve, településfejlesztési koncepciója előzetes véleményeztetése

**Tisztelt Címzett!**

Hivatkozva az 507-15/2016 számú, „Szászberek Község településrendezési terve, településfejlesztési koncepciója előzetes véleményeztetése” tárgyú megkeresésükkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A településfejlesztési koncepcióra vonatkozóan általános irányelveként az alábbiakat fogalmazzuk meg:

Amennyiben a településrendezési terv módosításával érintett ingatlanok művelési ágának közterületből egyéb más művelési ágra történő átsorolásával jár, a jelenlegi közterületen elhelyezkedő gázelosztó vezetékre a megváltozott művelési ág miatt a TIGÁZ-DSO Kft. javára vezetékJogot kell bejegyezni, melynek költségei az Önkormányzatot terhelik.

Kérjük a T. Önkormányzatot, hogy az érintett ingatlanokra vonatkozóan a rendezési terv határozatába a TIGÁZ-DSO Kft. vezetékJog bejegyzés iránti kérelmét foglalja bele.

A rendezés alá vont területek környezetében középnyomású gázelosztó vezeték halad, ezért az egyedi építési engedélyezési eljárás során mindenképp közmű-egyeztetésre van szükség.

A területek esetleges beépítésénél - külön egyeztetés alapján, - kérjük a gázelosztó vezetékek biztonsági övezetének figyelembevételét!

Épülettől, vasúttól és villamosvágánytól az alábbi táblázat szerinti védőtávolságokat kell biztosítani:

Nyomásfokozat	Védőtávolság (m)		
	épülettől	Vasúttól	villamosvágánytól
Kisnyomás	2 (1)	2 (1)	2 (1)
Középnomás	4 (2)	4 (2)	3 (1)
Nagy-középnomás	5 (2,5)	5 (2)	3 (1)



Nyilvántartás száma: HU-MSZT-503/0089(4)-1-219(4)-1



Nyilvántartás száma: HU-MSZT-418/18(1)-1-140(1)-1



Nyilvántartás száma: HU-MSZT-NEBIR/43(1)-1-40(1)-1

209020000/003506-003/2016



212433108

TIGÁZ-DSO Kft.  
Cg. 09-09-013493  
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék

A gázelosztó vezetéknél épülettől, vasúttól és villamosvágánytól a védőtávolságokat biztonsági övezetként kell alkalmazni, a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani.

A biztonsági övezeten belül tilos, illetve korlátozás alá esik olyan épületet vagy létesítményt elhelyezni, olyan növényzetet (fát) ültetni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a vezeték biztonságát, az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti. A tilalmakat és a korlátozások részletes szabályait a bányászatról szóló **1993. évi XLVIII. törvény**, és módosításai, valamint annak végrehajtási rendelete, a **203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet** állapítja meg.

Új utcanyitás, telekkiosztás, építési engedély kiadásánál, ill. egyéb közmű létesítésénél kérjük figyelembe venni az **MSZ 7048/3-83.** és az **MSZ 7487/20-80.** szabványokban foglaltakat, ill. az **MSZ 7048/3-83.** szabványt módosító Szabványügyi Közlöny 2002. augusztus 01. (Sz.K.8.) számában közzétetteket.

A rendezési terv módosításával kapcsolatban kifogást nem emelünk.

A véleményezési eljárás további szakaszában **részt kívánunk venni.**

Szolnok, 2016. október 17.

Tisztelettel:

**TIGAZ-DSO**  
Földgázelosztó Kft.  
FÖLDGÁZELOSZTÁS  
TERÜLETI ÜZEMELTETÉSI EGYSÉGE SZOLNOK  
5000 Szolnok, Thököly u. 79.  
  
**TIGÁZ-DSO Kft**  
Területi Üzemeltetési Egység  
Szolnok  
Műszaki csoportvezető  
Tassy Zsolt